AS Narva Vesi laboratoorium

Joogivee kvaliteet **Narva linna, Narva-Jõesuu ja Siivertsi veevärgi tavakontroll**

proovivõtja laborant N. Atonen tunnistuse nr.7649

proovivõtu koht	lasteaed 8 Karikakar köök	lasteaed 30 Tuluke köök	lasteaed 37 Tõippolino köök	lasteaed Karikakar köök	elamu	Puhtavee reservuaar	Puhtavee reservuaar	Puhtavee reservuaar	AS Narva Vesi	lastekodu köök	lasteaed 37 Tõippolino köök	**PIIRNORM**
aadress	Puõkini 5a Narva	Tiimani 16 Narva	Daumani 11 Narva	Karja 25 **N-Jõesuu**	Männi 1 **SIIVERTSI**	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kerese 18 Narva	Daumani 11 Narva	
proovivõtmise kuupäev	09.10.07	16.10.017	23.10.07	30.10.07	05.10.07	09.10.07	16.10.07	23.10.07	18.10.07	18.10.07	18.10.07	
proovi kood laboris	JV 83-10	JV 85-10	JV 87-10	JV 89-10	JV 81-10	JV 82-10	JV 84-10	JV 86-10	VL-255-07	VL-254-07	VL-252-07	
Hägusus, NTU	0,78	0,89	0,78	0,59								1
Värvus	Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta	Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta	Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta	Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta								Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta
Maitse												
Lõhn												
jääkkloor, mg/l						0,45	0,5	0,5				>0.2 ja <0.5
pH	7,34	7,24	7,4	8,24								>6.5 ja <9.5
Elektrijuhtivus, mkS/sm	300	306	308	945								2500
permanganaatne hapnikutarve, mgO/l	5,65	5,7	5,23	1,13								5
Raud, µg/l	50	93	78	189	119							200
Alumiinium, µg/l	42	<40	55	pole vaja								200
Ammoonium, mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	0,14								0,5
Escherichia coli pesa/100ml	0	0	0	0								0
Coli-ladsed bakterid pesa/100 ml	0	0	0	8								0
Enterokokid pesa/100 ml	0	0	0	0								0
Clostridium perfringens pesa/100ml	0	0	0	pole vaja								0
Heterotroofsed bakterid 22^0C pesa/ml	0	1	0	2								100
Trihalometaanide summa, µg/l									131	145	149	150

A.Dulov

Keemia ja tehnoloogia spetsialist