

Лаборатория AS Narva Vesi

Простая проверка питьевой воды водопроводов Нарвы и Сийвертси

пробоотборщик - Н. Атонен
свидетельство Nr. 7649

| место пробоотбора | Жилой дом | Д/сад 32 "Sädemeke" | Детский дом | Д/сад 30 "Tareke" | Резервуар чистой воды | Резервуар чистой воды | Резервуар чистой воды | НОРМА |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | кухня | кухня | кухня | | | | |
| адрес | Männi 17 Siivertsi | Pähklimäe 5 Narva | Kerese 18 Narva | Tiimani 16 Narva | Kulgu 4, Водоочистная станция | Kulgu 4, Водоочистная станция | Kulgu 4, Водоочистная станция | |
| дата пробоотбора | 15.07.08 | 02.07.08 | 15.07.08 | 23.07.08 | 02.07.08 | 15.07.08 | 23.07.08 | |
| код пробы | JV 97-07 | JV 87-07 | JV 100-07 | JV 105-07 | JV 86-07 | JV 96-07 | JV 106-07 | |
| Мутность, NTU | 0,64 | 0,91 | 4,05 | 0,75 | | | | 1 |
| Цветность | приемлемый для потребителя, без особых изменений | приемлемый для потребителя, без особых изменений | приемлемый для потребителя, без особых изменений | приемлемый для потребителя, без особых изменений | | | | приемлемый для потребителя, без особых изменений |
| Вкус | | | | | | | | |
| Запах | | | | | | | | |
| Остаточный хлор, мг/л | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,35 | >0.2 ja <0.5 |
| pH | 8,29 | 7,23 | 7,06 | 7,28 | | | | >6.5 ja <9.5 |
| Электропроводимость, мкс/см | 962 | 310 | 321 | 307 | | | | 2500 |
| Окисляемость, мг/л | | 5,83 | 5,09 | 5,04 | | | | 5 |
| Железо, мг/л | 235* | 97 | 695 | 85 | | | | 200 |
| Алюминий, мкг/л | | 59 | 120 | 50 | | | | 200 |
| Аммоний, мг/л | | <0,05 | <0,05 | <0,05 | | | | 0,5 |
| Е-коли, колоний/100 мл | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Микроорганизмы коли, колоний/100 мл | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| энтерококки, колоний/100 мл | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| сульфит-восстанавливающие азробы, колоний/100 мл | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| гетеротрофные бактерии, 22 ⁰ С, колоний/1 мл | | 1 | 2 | 4 | | | | 100 |

*В Сийвертси норма железа 600 мкг/л

Александр Дулов
Старший специалист по химии и технологии