AS Narva Vesi keemialabor
Joogivee kvaliteet
proovivõtja N. Atonen
tunnistuse nr.7649

Narva linna, Narva-Jõesuu linna ja Siivertsi asula veevärgi süva- ja tavakontroll

proovivõtu koht	lasteaed 31 "Sipsik"	lastekodu	lasteaed 32 "Sädemike"	lasteaed "Karikakar"	lasteaed "Karikakar"	Puhtavee reservuaar	Puhtavee reservuaar	Puhtavee reservuaar	elamu
	köök	köök	köök	köök	köök				
aadress	26 Juuli 13a Narva	Kerese 18 Narva	Pähklimäe 5 Narva	Karja 25 Narva-Jõesuu	Karja 25 Narva-Jõesuu	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Kulgu 4, Veefiltrimisjaaam	Männi 11 SIIVERTSI
proovivõtmise kuupäev	15.05.07	22.05.07	02.05.07	07.05.07	07.05.07	02.05.07	15.05.07	22.05.07	07.05.07
proovi kood laboris	JV 41-05	JV 44-05	JV 37-05	VL-138-07, EE07001103	JV 38-05	JV36-05	JV 42-05	JV 43-05	JV 39-05
Temperatuur ^{0}C	9,8	12,0	9,3		7,8				6,5
Hägusus, NTU	1,13	1,09	0,97		0,35				1
Värvus	Tarbijale vatuvõetav,e batavaliste muutusteta	Tarbijale vatuvõetav,e batavaliste muutusteta	Tarbijale vatuvõetav,e batavaliste muutusteta		Tarbijale vatuvõetav, ebatavaliste muutusteta				Tarbijale vatuvõetav,e batavaliste muutusteta
Maitse									
Lõhn									
jääkkloor, mg/l						0,4	0,4	0,35	
pH	7,18	7,35	7,2		8,05				8,14
Elektrijuhtivus, mkS/sm	296	310	297		968				959
Oksüdeeritavus, mgO/l	6,7	6,85	6,34		1,33				1,25
Raud, µg/l	65	189	113		120				516
Alumiinium, µg/l	68	95	129						
Ammonium, mg/l	<0,05	<0,05	<0,05		0,16				0,13
Nitritid,mg/l					<0,003				
Nitraadid,mg/l					<0.1				
Kloriid,mg/l					211				
Sulfaat,mg/l					<5				
Naatrium,mg/l				173					
Trikloroeteen, µg/l				<0.1					
Tetrakloroeteen, µg/l				<0.1					
Benso(a)püreen,µg/l				<0.01					

Benseen, µg/l				<0.1					
1,2-dikloroetaan, µg/l				<0.1					
Trihalometaanide summa µg/l				0,8					
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, µg/l				<0.1					
p,p-DDE, µg/l				<0.01					
p,p-DDE, µg/l				<0.01					
p,p-DDE, µg/l				<0.01					
α-Heksaklorotsükloheksaan, µg/l				<0.01					
γ-Heksaklorotsükloheksaan, µg/l				<0.01					
Pestitsiidide summa µg/l				<0.05					
Fluoriid, mg/l				0,47					
Boor, mg/l				0,361					
Kroom, µg/l				0,77					
Mangaan, µg/l				3,3					
Nikkel, µg/l				<0.1					
Vask, mg/l				<0.1					
Arseen, µg/l				<0.1					
Seleen, µg/l				<0.4					
Kaadmium, µg/l				<0.01					
Antimon, µg/l				0,04					
Elavhõbe, µg/l				<0.02					
Plii, µg/l				0,02					
Tsüaniidid, mg/l				<0.003					
Escherichia coli, pesa/100ml	0	0	0		0				0
Coli-ladsed bakterid, pesa/100 ml	0	0	0		0				0
Enterokokid, pesa/100 ml	0	0	0		0				0
Clostridium perfringens, pesa/100ml	0	0	0						
Heterotroofsed bakterid 22^{0}C, pesa/ml	0	5	1		0				2

Aleksandr Dulov

Keemia ja tehnoloogia spetsialist