


Sisegaasivarustus. Gaasimaterjalide spetsifikatsioon				
#	Seade	Tüüp	Arv	Märkus
1	Katel Viessmann Vitoplex	270 kW	1 tk	põhikatel
2	Katel Viessmann Vitoplex	270 kW	1 tk	reservikatel
3	Suitsutoru	Ø250x32.5	4.2m	Kaheseinasüsteem
6	ST üleminek	DN100-DN32	1 tk	
7	Kuulkraan	DN25	1 tk	roostevaba
8	Filter	DN25	1 tk	roostevaba
9	Manomeeter kuulkraaniga 0-1,5 bar	DN15	1 tk	roostevaba
10	Arvesti G6	DN25	1 tk	roostevaba
11	Magnetklap	DN25	1 tk	roostevaba
12	Regulaator 500 mbar/100mbar sulgekaltseventiliga	DN25	1 tk	roostevaba
13	Manomeeter kuulkraaniga 0-250 mbar	DN15	1 tk	roostevaba
14	Tagasilöögiklapp	DN32	1 tk	
15	Kuulkraan	DN32	1 tk	
16	Manomeeter kuulkraaniga 0-250 mbar	DN15	1 tk	
17	Tagasilöögiklapp	DN32	1 tk	roostevaba
18	Kuulkraan	DN32	1 tk	roostevaba
19	Kuulkraan	DN15	2 tk	roostevaba
20	ST üleminek	DN32-DN25	2 tk	roostevaba
21	Kuulkraan	DN25	1 tk	roostevaba
22	ST gaasitoru	DN32	4.5m	
23	ST gaasitoru	DN15	6,5m	Roostevaba
24	ST gaasitoru	DN25	13.5m	Roostevaba
25	ST gaasitoru	DN32	12.5m	Roostevaba
26	Gaasilekkeandur		1tk	

 <p>ALFATOM EHTUS AS ENERGIA 1, NARVA TEL.3566470 FAX 3566477 alfatom@alfatom.ee reg.nr. 10691241</p>	Šiffer: 08-2009 Tellija: AS Narva Vesi	Joonis: Katlamaja. Gaasiseadmete spetsifikatsioon.		
	Objekt: Narva heitvete-puhastusjaama katlamaja	Projekteerija: A. Kukula		
		Kinnitas: P.Lipin		
		Stadium: TP		
Address: Heitvetepuhastusjaam, Narva	Kuupäev: 06.2009		G5	