

PE N 3L	Aparatuuri andmed Skeem	Grupi nr.nr.	Tarbitaja nimetus	Parv, (kW)	Kaabli andmed, ristlõige, (mm ²)
			Projekteeritava katlamaja elektrijaotuskilbi KJK-i skeem		
		M-1	Olemasolev töötoiteelektrikaabel	12,0	MCMK 4G10+10
		M-2	Olemasolev reservitoiteelektrikaabel	12,0	MCMK 4G10+10
1			Pistikupesa, 16A, 230V, (kilbis)	2,0	
2			Automaatika juhtimiskilp AK (vitotronic)		
3			Gaasipõleti mootor nr 1 (töö-)	3,7	PPJ 3G2,5, Al.torus Dn20, l=6,0m
4		Gaasipõleti mootor nr 2 (reservi-)	3,7	PPJ 3G2,5, Al.torus Dn20, l=11,5m	
5		Ringvoolu pump	0,7	PPJ 3G2,5, Al.torus Dn20, l=9,0m	
6		Valgustus, 8vp	0,2	PPJ 3G1,5, Al.torus Dn20, l=23,7m	



ALFATOM EHITUS AS
ENERGIA 1, NARVA
TEL.3566470 FAX 3566477
alfatom@alfatom.ee
reg.nr. 10691241

Šiffer: 08-2009

Tellija: Narva Vesi AS

Objekt:
Narva linna heitveepuhastusjaam.
Katlamaja ehitusprojekt

Address:
Narva linn, heitveepuhastusjaam

Joonis:

Katlamaja elektrijaotuskilbi KJK-i skeem

Projekteerija

I. Kotšujeva

Vastutav spetsialist

E. Zahharov

Stadium: TP

Kuupäev: 2009

Registreeringu number EEP000158

E-2