

AS Narva Vesi
Joogivee kvaliteet

Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll

proovivõtjad: N. Atonen, tunnistuse nr 518 (kehtiv kuni 07.11.2018); S. Shlypkina, tunnistuse nr 573 (kehtiv kuni 19.03.2019);
I. Gorlova, tunnistuse nr 515 (kehtiv kuni 07.11.2018)

Proovivõtu koht	II astme pumpla	Lasteaed 18 "Punamütsike"	II astme pumpla	Lasteaed 32 "Sädemeke"	II astme pumpla	Lasteaed 31 "Sipsik"	II astme pumpla	Piirsisaldus*
	keemialabor	köök	keemialabor	köök	keemialabor	köök	keemialabor	
Address	Veepuhastus jaam, Kulgu 1	Kreenholmi 8a, Narva	Veepuhastus jaam, Kulgu 1	Pähklimäe 5, Narva	Veepuhastus jaam, Kulgu 1	26 Juuli 13a, Narva	Veepuhastus jaam, Kulgu 1	
Proovi võtmise kuupäev	02.09.2015	02.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	29.09.2015	
Temperatuur, oC	17,8	16,7	16,7	16,8	16,1	15,1		
pH	7,3	7,30	7,3	7,3	7,4	7,4		≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus, µS/cm	361	361	365	366	369	374		2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
Maitse, palli	1	1	1	1	1	1		Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhn, palli	1	1	1	1	1	1		
Hägusus, NTU	<0,2	0,33	<0,2	0,33	<0,2	0,35		1,0
Jääkkloor, mg/l	0,36	0,20	0,54	0,31	0,49	0,29		≥0,2 ja ≤0,5
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40		200
Ammoonium (NH4+), mg/l	0,270	0,170	0,345	0,272	0,300	0,244		0,5
Nitritid (NO2-), mg/l	0,005	0,026	0,014	0,148	0,007	0,086		0,5
Raud (Fe), µg/l	<40	41	<40	<40	<40	<40		200
Permanganaatne hapnikutarve, mgO/l	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4		5
Üldkaredus, mmol/l							1,66	
Kaltsium (Ca2+), mg/l							45,4	
Magneesium (Mg2+), mg/l							12,8	
<i>Escherichia Coli</i> , PTÜ/100ml	0	0	0	0	0	0		0
Coli-laadsed bakterid, PTÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0		0
Enterokokid, PTÜ/100 ml	0		0		0			0
<i>Clostridium perfringens</i> , PTÜ/100ml	0	0	0	0	0	0		0

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 31.07.2001.a.määruses nr 82.

Analüüsid on teostatud OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis Laboratoorsete uuringute osakonnas ja AS Narva Vesi Keemialaboris.

Koostas:
Diana Ilus
Veepuhastusjaama keemia- ja tehnoloogia spetsialist
tel.3569025