

Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll Märts 2018

proovivõtjad: N. Atonen, tunnistuse nr 518 (kehtiv kuni 07.11.2018); S. Shlypkina, tunnistuse nr 573 (kehtiv kuni 19.03.2019);

I. Gorlova, tunnistuse nr 515 (kehtiv kuni 07.11.2018)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №32 "Sädemeke"	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №8 "Karikakar"	Piirsisaldus*
	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	
Address	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Pähklimäe 5, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A.Puškini 5a, Narva	
Proovi võtmise kuupäev	06.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	13.03.2018	
Temperatuur proovivõtmisel, oC	3,1	2,5	2,9	2,9	
pH	7,3	7,3	7,3	7,3	≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus 20oC, µS/cm	340	341	334	334	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse, palli	1	1	1	1	
Lõhn, palli	1	1	1	1	
Hägusus, NTU	0,12	0,24	0,11	0,20	1,0
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,37	0,33	0,37	0,32	≥0,2 ja ≤0,5
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40	200
Ammoonium (NH ₄ ⁺), mg/l	0,176	0,172	0,177	0,167	0,5
Raud (Fe), µg/l	<40	<40	<40	<40	200
Permanganaatne hapnikutarve, mgO/l	2,7		2,9	2,8	5,0
Nitritid (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,004	0,004	<0,004	<0,004	0,5
Nitraadid (NO ₃ ⁻), mg/l			0,91		50
<i>Escherichia Coli</i> , PTÜ/100ml	0	0	0	0	0
Coli-laadsed bakterid, PTÜ/100 ml	0	0	0	0	0
Enterokokid, PTÜ/100 ml	0		0		0
Kolooniate arv 22 °C, PTÜ/ml	0	0	0	0	ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 31.07.2001.a.määruses nr 82

Analüüsid on teostatud AS Narva Vesi Keemialaboris ja OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis Laboratoorsete uuringute osakonnas.

Koostas:

Diana Illus

Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist

tel.3569025