

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes ÜVVKS § 30 lõigetest 1-3, § 50-55 ja § 58, Juhendist ning Konks § 18¹

otsustan:

1) Määrata AS Narva Vesi poolt taotletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad järgnevalt:

- Tasu võetud joogivee eest **1,03 €/m³**
- Tasu reovee (SG0) ärajuhtimise ja puhastamise eest **1,12 €/m³**
- Tasu reovee (SG 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest **1,48 €/m³**
- Tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest Narva linnas **0,68 €/m³**

2) Määrata AS Narva Vesi põhiteenustega seotud lisateenuste hinnakiri:

- Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m³/h **68,71 €/tk**
- Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m³/h **35,97 €/tk**
- Korduv ühendamine/lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus) **58,93 €/tk**
- Veevarustuse peatamine/taastamine avalduse alusel (kuulkraan) **11,47 €/tk**

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu kehtib Narva linna ja Narva-Jõesuu linna klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades osundatud piirväärtuseid. Narva ja Narva-Jõesuu linna kehtestatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade kohaselt³² määratakse reovee reostusgruppid (määramiseks on esitatud reostusgruppide SG0 ja SG2 hinnad) ning maksimaalne reoainete sisaldus järgmiste näitajate alusel:

| Jrk nr | Reoained | Mõõtühik | Lubatud väärtus, SG 0 | SG 1 | SG 2 | SG 3 | Piirväärtus (LPK) |
|--------|--|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | KHT(hapniku keemiline tarbimine) | mg/l | < 208 | 208-440 | 441-770 | 771-1100 | 1100 |
| 2 | BHT7 (hapniku bio-keemiline tarbimine) | mg/l | < 95 | 95-200 | 201-350 | 351-500 | 500 |
| 3 | Heljum (HA) | mg/l | < 89 | 89-100 | 101-110 | 111-120 | 120 |
| 4 | Üldlämmastik (N) | mg/l | < 20 | 20-30 | 21-37 | 38-45 | 45 |
| 5 | Üldfosfor (P) | mg/l | < 4 | 4-4,5 | 4,6-5,2 | 5,3-6 | 6 |
| 6 | Temperatuur | °C | <25°C | <25°C | <27°C | <30°C | 30°C |
| 7 | Pindaktiivsed ained (anioonsed) | mg/l | < 1,29 | 1,29-1,35 | 1,36-1,4 | 1,41-1,5 | 1,5 |
| 8 | Naftasaadused | mg/l | < 5,3 | 5,3-5,8 | 5,9-6,4 | 6,5-7,0 | 7,0 |
| 9 | 1-ahusel fenoolid | mg/l | < 1 | 1-1,5 | 1,6-2,0 | 2,1-2,5 | 2,5 |
| 10 | Kloriidid | mg/l | < 131 | 131-200 | 201-275 | 276-350 | 350 |
| 11 | Sulfaadid | mg/l | < 131 | 131-200 | 201-275 | 276-350 | 350 |
| 12 | Rasvained | mg/l | < 21 | 21-25 | 26-31 | 32-39 | 39 |

2) Elektrienergia hinna olulise langemise korral on ettevõtja kohustatud viivitamatult esitama taotluse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna alandamiseks hinda lülitatava elektrienergia kulu vähenemise tõttu (vt käesoleva otsuse p 6.2.1).

ÜVVKS § 59 lg 1 ja 2 alusel rakendab vee-ettevõtja hinnaotsusega määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad 60 päeva jooksul hinnaotsuse saamisest arvates ja avalikustab hinnad vähemalt 30 päeva enne hindade kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse ja vee-ettevõtja veebilehel ning vähemalt üks kord ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

Tulenevalt ÜVVKS § 57 lg 3 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (müügikoguse muutus jt), mis mõjutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra majandusaasta jooksul. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

Käesoleva otsusega mitterõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Evelin Pärn-Lee
Peadirektor