

AS Narva Vesi joogivee kvaliteedi enesekontroll

Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll

November 2023. a

proovivõtjad: I. Gorlova, tunnistuse nr 2426/23 (kehtiv kuni 13.09.2030); S. Shlypkina, tunnistuse nr 801 (kehtiv kuni 28.03.2024); J. Kašurnikova, tunnistuse nr 1740/20 (kehtiv kuni 27.02.2027)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №34 "Kirsike"	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №32 "Sädemeke"	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №9 "Muinasjutt"	Piirsisaldus*
	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	
Aadress	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Soldina 11, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Pähklimäe 5, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A. Puškini 13a Narva	
Proovi võtmise kuupäev	07.11.2023	07.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	
Temperatuur proovivõtmisel, °C	8,2	9,4	6,7	8,5	5,0	9,3	
pH	7,3	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus, µS/cm 20 °C juures	316	315	314	313	321	320	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
Maitse, palli	1	1	1	1	1	1	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhn, palli	1	1	1	1	1	1	
Hägusus, NTU	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	<0,10	<0,10	1,0
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,62	0,46	0,54	0,41	0,53	0,30	≤0,5 ja ≤ 1,0
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Ammoonium (NH4+), mg/l	0,198	0,173	0,223	0,191	0,191	0,126	0,5
Nitrit (NO2-), mg/l	<0,004	0,012	<0,004	0,010	<0,004	0,117	0,5
Nitraat (NO3-), mg/l			0,926				50
Üldraud (Fe _{üld}), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Oksüdeeritavus (KHT _{Mn}), mgO/l	2,4	2,5	2,5	2,6	2,4	2,5	5,0
Üldorgaaniline süsinik (TOC), mg/l	4,6	4,5	4,5	4,8	4,3	4,2	ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus, mmol/l					1,47		
Kaltsium (Ca2+), mg/l					41,2		
Magneesium (Mg2+), mg/l					10,6		
Vesinikkarbonaat (HCO3-), mg/l			132				
<i>Escherichia Coli</i> , arv/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Coli-laadsed bakterid, arv/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Soole enterokokid, arv/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22 °C juures, arv/ml	0	0	0	0	0	0	ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61.

** - Joogivee proovi analüüs on teostatud Terviseameti Rahvatervise labori Kohtla-Järve laboris.

Koostas:

Diana Ilus

Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist

Tel.+372 35 69 025