

AS Narva Vesi joogivee kvaliteedi enesekontroll

Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll August 2025. a

proovivõtjad: I. Gorlova, tunnistuse nr 2426/23 (kehtiv kuni 13.09.2030); S. Shlypkina, tunnistuse nr 2444/24 (kehtiv kuni 21.03.2031); J. Kašurnikova, tunnistuse nr 1740/20 (kehtiv kuni 27.02.2027)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Sipsik	VPJ väljund linna veevõrku	Vanalinna Lasteaed	Narva-Jõesuu Kool	Narva-Jõesuu Peremajad	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Cipollino	Piirsisaldus*
	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	köögikraan	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	
Aadress	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Juuli 13a, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Hariduse 10, Narva	J. Poska 36, Narva-Jõesuu	E. Vilde 63a, Narva-Jõesuu	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Kivilinna 11, Narva	
Proovi võtmise kuupäev	05.08.2025	05.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	26.08.2025	26.08.2025	
Temperatuur proovivõtmisel, °C	20,4	17,1	20,0	18,0	15,5	18,0	18,1	16,8	
pH	7,1	7,1	7,1	7,1	8,3	8,3	7,1	7,2	≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus, µS/cm 20 °C juures	308	308	310	310	878	871	308	307	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse, palli	1	1	1	1	1		1	1	
Lõhn, palli	1	1	1	1	1		1	1	
Hägusus, NTU	0,10	0,14	0,10	0,13	0,25	0,18	0,10	0,15	1,0
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,58	0,45	0,55	0,26			0,57	0,37	≤0,5 ja ≤ 1,0
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40			<40	<40	200
Ammoonium (NH ₄ ⁺), mg/l	0,203	0,192	0,230	0,205	0,134		0,232	0,185	0,5
Nitrit (NO ₂ ⁻), mg/l	0,006	0,027	0,007	0,025			0,006	0,035	0,5
Üldraud (Fe _{üld}), µg/l	<40	<40	<40	<40	160	154	<40	<40	200,0
Oksüdeeritavus (KHT _{Mn}), mgO/l	2,2	2,3	2,1	2,3	1,2		2,4	2,4	5,0
Üldorgaaniline süsinik (TOC), mg/l	4,5	4,3	4,4	4,5	1,2		4,5	4,3	ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus, mmol/l					0,32				
Kaltsium (Ca ²⁺), mg/l					7				
Magneesium (Mg ²⁺), mg/l					3,5				
Vesinikkarbonaat (HCO ₃ ⁻), mg/l					194		127		
<i>Escherichia Coli</i> , arv/100ml	0	0	0	0	0		0	0	0
Coli-laadsed bakterid, arv/100 ml	0	0	0	0	0		0	0	0
Soole enterokokid, arv/100 ml	0	0	0	0	0		0	0	
Kolooniate arv 22 °C juures, arv/ml	0	0	0	0	4		0	8	ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61.

Vastus "<..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel.

Joogivee proovide analüüsid on teostatud AS Narva Vesi keemialaboris ja OÜ EKUK Virumaa osakonna laboris.

Koostas:

Diana Ilus

Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist

Tel.+372 35 69 025