Контроль качества питьевой воды водопроводов города Нарва Сентябрь 2025 г.

проботборщики: И.Горлова, аттест.свидетельство № 2426/23 (действ.до 13.09.2030); С.Шлыпкина, аттест.свидетельство № 2444/24 (действ.до 21.03.2031)
Е. Кашурникова, аттест.свидетельство № 1740/20 (действ. до 27.02.2027)

Место отбора пробы	Выход из водоочистой станции в городскую сеть	Детский сад "Kirsike" (Вишенка)	Выход из водоочистой станции в городскую сеть	Детский сад "Rõngerjas" (Малыш)	Выход из водоочистой станции в городскую сеть	Детский сад "Sädemeke" (Искорка)	Предельно допустимая норма*
	кран в химлаборатории	кран на кухне	кран в химлаборатории	кран на кухне	кран в химлаборатории	кран на кухне	
Адрес	Кулгу 1, Нарва	Солдина 11, Нарва	Кулгу 1, Нарва	А.Пушкина 13а, Нарва	Кулгу 1, Нарва	Пяхклимяе 5, Нарва	
Дата отбора пробы	02.09.2025	02.09.2025	09.09.2025	09.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	
Температура при проботборе, °С	16,7	15,9	16,9	16,3	16,4	16,3	
pH	7,1	7,2	7,1	7,1	7,1	7,2	≥6,5 ja ≤9,5
Электропроводимость, мкСм/см при 20 °С	301	300	309	308	312	313	2500
Цветность, мг Pt/л	<5	<5	<5	<5	<5	<5	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений
Вкус, балл	1	1	1	1	1	1	
Запах, балл	1	1	1	1	1	1	
Мутность, NTU	0,11	0,15	0,10	0,14	<0,10	0,12	1,0
Общий хлор, мг/л	0,57	0,37	0,54	0,30	0,59	0,44	≤0,5 и ≤1,0
Алюминий (Al), мкг/л	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Аммоний (NH ₄ ⁺), мг/л	0,213	0,202	0,233	0,204	0,268	0,237	0,5
Нитриты (NO ₂ ⁻), мг/л	0,006	0,016	0,006	0,041	0,005	0,013	0,5
Нитраты (NO ₃ ⁻), мг/л	0,70						50
Железо общее (Fe _{общ}), мкг/л	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Окисляемость, мгО/л	2,4	2,7	2,5	3,1	2,4	2,4	5
Общий органический углерод (ТОС), мгС/л	4,9	4,9	4,6	4,5	4,5	4,4	без неестественных изменений
Бикарбонаты (НСО ₃ ⁻), мг/л	123						
Эшерихия коли, колоний/100мл	0	0	0	0	0	0	0
Общие колиформные бактерии, колоний/100мл	0	0	0	0	0	0	0
Кишечные энтерококки, колоний/100мл	0	0	0	0	0	0	0
Общее количество колоний микроорганизмов при 22 °С, колоний/1мл	0	3	0	1	0	1	0

* - требования к качеству питьевой воды и предельно допустимые нормы представлены в постановлении № 61 министра социальных дел от 24.09.2019

Результат "<..." - результат измерения ниже нижнего предела определения метода.

Анализы проб питьевой воды производились в лабораториях AS Narva Vesi keemialabor и OÜ EKUK Virumaa osakonna labor.

Диана Илус

Специалист по химии и технологии водоочистой станции

Тел. +372 35 69 025