

Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll
Juuli 2024. a

proovivõtjad: I. Gorlova, tunnistuse nr 2426/23 (kehtiv kuni 13.09.2030); S. Shlypkina, tunnistuse nr 2444/24 (kehtiv kuni 21.03.2031); J. Kašurnikova, tunnistuse nr 1740/20 (kehtiv kuni 27.02.2027)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Eramaja	Siivertsi konteinerVPJ	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Sädemeke	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Muinasjutt	Piirsisaldus*
	proovivõtukraan keemialaboris	kraan	proovivõtukraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	
Aadress	II astme pumpkla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Lepa 5, Siivertsi, Narva	A. Weizenbergi 8, Siivertsi, Narva	II astme pumpkla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Pähklimäe 5, Narva	II astme pumpkla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A. Puškini 13a, Narva	
Proovi võtmise kuupäev	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	
Temperatuur proovivõtmisel, °C	17,3	13,0	13,1	18,6	13,8	20,1	16,1	≥6,5 ja ≤9,5
pH	7,3	8,3	8,4	7,2	7,2	7,2	7,4	
Elektrijuhtivus, µS/cm 20 °C juures	320	890	890	315	316	314	314	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse, palli	1	1	1	1	1	1	1	
Lõhn, palli	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Hägusus, NTU	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	<0,10	0,16	
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,62	0,05	0,16	0,71	0,15	0,69	0,26	≤0,5 ja ≤ 1,0
Alumiinium (Al), µg/l	<40			<40	<40	<40	<40	200
Ammoonium (NH4+), mg/l	0,216	<0,050	<0,050	0,255	0,119	0,237	0,174	0,5
Nitrit (NO2-), mg/l	0,008	0,018	0,045	0,004	0,189	<0,004	0,086	0,5
Nitraat (NO3-), mg/l						0,91		50
Üldraud (Fe _{üld}), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200,0
Oksüdeeritavus (KHT _{Mn}), mgO/l	2,3	1,2	1,1	2,3	2,3	2,3	2,4	5,0
Üldorgaaniline süsinik (TOC), mg/l	4,7	1,1	1,0	4,7	4,7	4,8	4,7	ebaloomulike muutusteta
Vesinikkarbonaat (HCO3-), mg/l	137	180	185			133		
Kloriid (Cl-), mg/l						30,3		250
Sulfaat (SO4), mg/l						16,6		250
Escherichia Coli, arv/100ml		0	0		0	0	0	0
Coli-laadsed bakterid, arv/100 ml		0	0		0	0	0	0
Soole enterokokid, arv/100 ml		0	0		0	0	0	0
Kolooniate arv 22 °C juures, arv/ml	0	<3	<3	0	<3	0	<3	ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61.

Vastus "<..." - tulemus on alla määramispiiri.

Joogivee proovide analüüsid on teostatud AS Narva Vesi Keemialaboris ja Terviseameti Rahvatervise Kohtla-Järve laboris.

Koostas:
Diana Ilus
Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist
Tel.+372 35 69 025