

AS Narva Vesi joogivee kvaliteedi enesekontroll

Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll

Jaanuar 2026. a

proovivõtjad: I. Gorlova, tunnistuse nr 2426/23 (kehtiv kuni 13.09.2030); S. Shlypkina, tunnistuse nr 2444/24 (kehtiv kuni 21.03.2031);

J. Kašurnikova, tunnistuse nr 1740/20 (kehtiv kuni 27.02.2027)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku proovivõtukraan keemialaboris	Lasteaed Kirsike köögikraan	VPJ väljund linna veevõrku proovivõtukraan keemialaboris	Lasteaed Põngerjas köögikraan	VPJ väljund linna veevõrku proovivõtukraan keemialaboris	Lasteaed Sädemeke köögikraan	Piirsisaldus*
Aadress	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Soldina 11, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A. Puškini 13a, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Pähklimäe 5, Narva	
Proovi võtmise kuupäev	07.01.2026	07.01.2026	13.01.2026	13.01.2026	20.01.2026	20.01.2026	
Temperatuur proovivõtmisel, °C	3,5	6,0	3,2	4,1	3,0	4,0	
pH	7,4	7,3	7,4	7,3	7,3	7,3	≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus, µS/cm 20 °C juures	317	317	322	320	322	323	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse, pall	1	1	1	1	1	1	
Lõhn, pall	1	1	1	1	1	1	
Hägusus, NTU	<0,10	0,12	<0,10	0,12	<0,10	0,11	1,0
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,67	0,50	0,71	0,50	0,65	0,50	≤0,5 ja ≤ 1,0
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Ammoonium (NH4+), mg/l	0,234	0,225	0,263	0,255	0,254	0,249	0,5
Nitrit (NO2-), mg/l	<0,004	0,008	<0,004	0,015	<0,004	<0,004	0,5
Nitraat (NO3-), mg/l	0,851						50
Üldraud (Fe _{üld}), µg/l	<40	<40	<40	<40	<40	<40	200
Oksüdeeritavus (KHT _{Mn}), mgO/l	2,8	2,9	2,4	2,5	2,5	2,5	5,0
Üldorgaaniline süsinik (TOC), mg/l	5,3	5,2	5,0	4,9	4,9	4,9	ebaloomulike muutusteta
Vesinikkarbonaat (HCO3-), mg/l	132				134		
Kloriid (Cl-), mg/l	33,0						250,0
Sulfaat (SO4), mg/l	15,0						250
Escherichia Coli, arv/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Coli-laadsed bakterid, arv/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Soole enterokokid, arv/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22 °C juures, arv/ml	0	1	0	4	0	8	ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61.

Vastus "<..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel.

Joogivee proovide analüüsid on teostatud AS Narva Vesi Keemialaboris ja OÜ EKUK Virumaa osakonna laboris.

Koostas:

Diana Ilus

Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist

Tel.+372 35 69 025