

AS Narva Vesi joogivee kvaliteedi enesekontroll

Narva linna ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll September 2026. a

proovivõtjad: I. Gorlova, tunnistuse nr 2426/23 (kehtiv kuni 13.09.2030); S. Shlypkina, tunnistuse nr 2444/24 (kehtiv kuni 21.03.2031);

J. Kašurnikova, tunnistuse nr 1740/20 (kehtiv kuni 27.02.2027)

Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Sädemeke	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed Kirsike	Narva-Jõesuu Lasteaed	Narva-Jõesuu Peremajad	Piirsisaldus*
	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	proovivõtukraan keemialaboris	köögikraan	köögikraan	köögikraan	
Aadress	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Pähklimäe 5, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Soldina 11, Narva	Karja 25, Narva-Jõesuu	E. Vilde 63a, Narva-Jõesuu	
Proovi võtmise kuupäev	15.09.2026	15.09.2026	22.09.2026	22.09.2026	22.09.2026	22.09.2026	
Temperatuur proovivõtmisel, °C	16,5	15,3	15,9	14,5	14,5	15,0	
pH	7,3	7,3	7,2	7,3	8,3	8,3	≥6,5 ja ≤9,5
Elektrijuhtivus, µS/cm 20 °C juures	319	321	323	322	975	871	2500
Värvus, mgPt/l (Pt-Co skalaas)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse, palli	1	1	1	1	1		
Lõhn, palli	1	1	1	1	1		
Hägusus, NTU	<0,10	0,11	<0,10	0,10	0,19	0,20	1,0
Jääkkloor (üldkloor), mg/l	0,77	0,50	0,64	0,47			≤0,5 ja ≤ 1,0
Alumiinium (Al), µg/l	<40	<40	<40	<40			200
Ammoonium (NH4+), mg/l	0,253	0,241	0,264	0,247	0,134		0,5
Nitrit (NO2-), mg/l	0,005	0,017	0,006	0,019			0,5
Nitraat (NO3-), mg/l	0,710						50
Üldraud (Fe _{üld}), µg/l	<30	<30	<30	<30	126	148	200
Oksüdeeritavus (KHT _{Mn}), mgO/l	2,6	3,5	2,4	2,7	1,2		5,0
Üldorgaaniline süsinik (TOC), mg/l	4,8	4,8	5,2	5,1	1,2		ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus, mmol/l					0,33		
Kaltsium (Ca2+), mg/l					7,4		
Magneesium (Mg2+), mg/l					3,6		
Vesinikkarbonaat (HCO3-), mg/l	139		137		200		
<i>Escherichia Coli</i> , arv/100ml	0	0	0	0	0		0
Coli-laadsed bakterid, arv/100 ml	0	0	0	0	0		0
Soole enterokokid, arv/100 ml	0	0	0	0	0		0
Kolooniate arv 22 °C juures, arv/ml	0	0	0	2	23		ebaloomulike muutusteta

* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61.

Vastus "<..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel.

Joogivee proovide analüüsid on teostatud AS Narva Vesi keemialaboris ja OÜ EKUK Virumaa osakonna laboris.

Koostas:

Diana Ilus

Veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist

Tel. +372 35 69 025