

ÜVVKS § 14², ÜVVKS § 16 lg 11 ja Juhendist

otsustan:

- 1) Kooskõlastada AS Narva Vesi poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad tema tegevuspiirkonnas alljärgnevalt:

Narva ja Narva-Jõesuu linnas:

- Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,687 €/m³
- Tasu võetud vee eest juriidilised isikud 0,809 €/m³
- Tasu reovee (SG 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 0,827 €/m³
- Tasu reovee (SG 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 0,922 €/m³
- Tasu reovee (SG 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,102 €/m³

Narva linnas:

- Tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,543 €/m³

- 2) Kooskõlastada AS Narva Vesi põhiteenustega seotud lisateenuste hinnakiri:

- Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m³/h 48,77 €/tk
- Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m³/h 25,52 €/tk
- Korduv ühendamine/lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus) 41,82 €/tk
- Veevarustuse peatamine/taastamine avalduse alusel (kuulkraan) 8,15 €/tk

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu kehtib Narva linna ja Narva-Jõesuu linna klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades osundatud piirväärtuseid. Narva ja Narva-Jõesuu linna kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade kohaselt³⁸ määratakse reovee reostusgrupid (kooskõlastamiseks on esitatud reostusgruppide SG0 ja SG2 hinnad) ning maksimaalne reoainete sisaldus järgmiste näitajate alusel:

Jrk nr	Reoained	Mõõt-ühik	Lubatud väärtus, SG 0	SG 1	SG 2	SG 3	Piirväärtus (LPK)
1	KHT(hapniku keemiline tarbimine)	mg/l	< 208	208-440	441-770	771-1100	1100
2	BHT7 (hapniku bio-keemiline tarbimine)	mg/l	< 95	95-200	201-350	351-500	500
3	Heljum (HA)	mg/l	< 89	89-100	101-110	111-120	120
4	Üldlämmastik (N)	mg/l	< 20	20-30	21-37	38-45	45
5	Üldfosfor (P)	mg/l	< 4	4-4,5	4,6-5,2	5,3-6	6
6	Temperatuur	°C	<25 ⁰ C	<25 ⁰ C	<27 ⁰ C	<30 ⁰ C	30 ⁰ C
7	Pindaktiivsed ained (anioonsed)	mg/l	< 1,29	1,29-1,35	1,36-1,4	1,41-1,5	1,5
8	Naftasaadused	mg/l	< 5,3	5,3-5,8	5,9-6,4	6,5-7,0	7,0
9	1-alusel. fenoolid	mg/l	< 1	1-1,5	1,6-2,0	2,1-2,5	2,5
10	Kloriidid	mg/l	< 131	131-200	201-275	276-350	350
11	Sulfaadid	mg/l	< 131	131-200	201-275	276-350	350
12	Rasvained	mg/l	< 21	21-25	26-31	32-39	39

Lähtuvalt ÜVVKS § 14¹ lg 1 kehtestab vee-ettevõtja veeteenuse hinna ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist. Pärast hinna kehtestamise otsuse

³⁸ Narva linnas Narva Linnavolikogu 03.08.2006 määruste nr 30 („Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“) ja 31 („Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“) kohaselt

vastuvõtmist avaldab vee-ettevõtja hinna kehtestamise teate kohaliku omavalitsuse või vee-ettevõtja veebilehel ja üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna levikuga ajalehes.

Tulenevalt ÜVVKS § 14²lg 6 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks halduskohtule.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Märt Ots

peadirektor